

GMINA RYDZYNA  
ul. Rynek 1  
64-130 RYDZYNA  
NIP 6972207200  
REGON 411050735

GMINA RYDZYNA  
ul. Rynek 1  
64-130 Rydzyna  
tel. 65 538 84 34, fax 65 538 85 13  
NIP 6972207200, REGON 411050735

IGK.271.2.2019

Rydzyna, 07.02.2019 r.

*dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Rozbiórkę mostu i budowę kładki pieszo-jezdnej na Rowie Polskim w km 9+680 w miejscowościach Rydzyna i Kłoda” przetarg II*

W związku z zapytaniem do SIWZ, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 06.02.2019 r., przekazuję na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych treść zapytania wraz z wyjaśnieniem:

**Pytanie:**

1. W załączonej dokumentacji projektowej w mapie nr **R6pb** dotyczące materiału znajduje się napis sugerujący wykonie kładki pieszo-jezdnej: **ELEMENTY DREWNIANE Z DREWNA DEBOWEGO KL. C30**
2. Natomiast w pliku **dokumentacje\_projektowe\_1** znajduje się napis sugerujący wykonanie tej kładki z innego materiału i innej klasy drewna: **ELEMNTY DREWNIANE Z DREWNA SOSNOWEGO KL. D30**


W związku z powyższym zwracam się o sprecyzowanie powyższych danych niezbędnych do prawidłowego sporządzenia dokumentacji przetargowej.

**Odpowiedź:**

Elementy drewniane należy wykonać z drewna sosnowego kl. C30.

Zamawiający informuje, że wszelkie wątpliwości dotyczące projektu budowlanego zostały omówione w piśmie pn.: „Wyjaśnienia do projektu budowlanego”, zamieszczonym na stronie internetowej w dniu 31.01.2019 r.

z up. BURMISTRZA

  
dr Łukasz Bartkowiak  
Zastępca Burmistrza

Zamieszczono na stronie internetowej w dniu 07.02.2019 r.  
Przesłano do Wykonawcy w dniu 07.02.2019 r.