

P.p. 78,0 m npm	- 7,50 -		- 57,50 -	- 63,00-	- 39,00 -		
Rz. Terenu	84,50	84,55	84,95	86,70			87,38
Rz. dna proj.	83,18	83,26	83,83	84,46			84,94
Głębokość.proj.	1,32	1,29	1,12	2,24			2,44
Spadek proj.	i - 1,0 % L - 128,00 m				i - 1,2 % L - 39,00 m		
Wymiary	Rura kanalizacyjna PVC-U DZ 400, SDR 34 o sztywności 8kN/m^2 podsypka z piasku grubego warstwą 15 cm						
Odległości	0,00	7,50	65,00	128,00	154,50	164,50	167,00

PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE, KIEROWANIE ROBOTAMI, INWENTARYZACJE
Wojciech Nowosielski, ul. B. Jeziorkowskiej 32/2, 64 -100 Leszno

Październik 2017

PROJEKT TECHNICZNY

Budowa kolektora kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód opadowych do rowu z utwardzonej powierzchni drogi gminnej w m. Kłoda, dz. nr 656, 704/4, gmina Rydzyna.

Nr rys 2

Profil podłużny kolektora kanalizacji deszczowej
skala 1:100/500

Projektant	W. Nowosielski	Nr upr. 1047/87/Lo	Podpis
Specjalność	Wodno-melioracyjna		
INWESTOR	**Gmina Rydzyna ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna**		