

Nr Rej. 85/19-W/WTP/OT-3/2018

Wschowa dnia 29.03.2018 r.

**Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
Rynek 1
64-130 Rydzyna**

WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA

działka nr 965/8, 195/2, 185/39 w m.Rydzyna , gmina Rydzyna, wodociąg Dąbcze

1. Wykonać projekt budowy sieci wodociągowej spełniający poniższe warunki :
 - miejsce podłączenia do sieci wodociągowej :
 - sieć wodociągowa PVC D 110 w działce nr 195/2 , na wysokości działki 185/16,
 - sieć wodociągowa PVC D 110 w działce 183/9,
 - włączenie przez trójnik z zasuwą odcinającą D 100,
 - skrzynka zasuwy zabezpieczona przed uszkodzeniem,
 - parametry sieci :
 - sieć wodociągowa PE D 110 PN 10,
 - trasa sieci :
 - wzdłuż działki 195/2, 185/39, 965/5,
 - na odcinku wzdłuż działki 195/2 sieć wykonana przewiertem,
 - uzbrojenie sieci :
 - hydranty nadziemne D 80 z zasuwami odcinającymi.
 2. Projekt należy uzgodnić w ZUW- Oddział Terenowy 03 w Rydzynie.
 3. Projekt należy uzgodnić na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Lesznie.
- Dla działek, przez które przebiegać będzie sieć wodociągowa zachodzi konieczność ustanowienia służebności przesyłu .**

Warunkiem rozpoczęcia dostawy wody jest przekazanie do ZUW następujących dokumentów:

1. Jeden egzemplarz projektu- uzgodnionego w ZUW –OT - 3 Rydzyna.
2. Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
3. Protokołu odbioru końcowego.

AK
ZUW/OT-3

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Grzegorz Brzeskot