



UWAGA!

W miejscach kolizji wykopy wykonywać ręcznie.
W przypadku braku danych wysokościowych posadowienia krzyżujących się z proj. wodociągiem sieci, przyjęto następujące, orientacyjne głębokości posadowienia :
- sieć / przyłącze gazowe ok. 1,0 m p.p.t.
- sieć / przyłącza energetyczne ok.0,5 m p.p.t
- sieć / przyłącza telekomunikacyjne ok.0,5 m p.p.t

TEMAT: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią i rurociągiem tłocznym w rejonie boiska Orlik w Rydzynie.		
ADRES INWESTYCJI: Rydzyna, rejon ul. St. Wyspiańskiego i Wojciecha Kossaka, gmina Rydzyna.	DATA: IV.2018 r.	
INWESTOR: Gmina Rydzyna, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna	SKALA: 1:500/100	
NAZWA RYS. PROFILE PODŁUŻNE rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej		NR RYS. 4
PROJEKTANT	mgr inż. ŁUKASZ KACZMAREK upr. proj. w specjalności instalacyjnej, WKP/0362/POCS/11	